



Município de Obidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1º Trimestre de 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de Dezembro, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento da AREIRINHA

Abastece os lugares de Areirinha e Madalena

PARÂMETROS	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I, na sua actual redacção)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		07-jan	04-mar
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativamente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP	Máximo	Mínimo	AREI 1	AREI 3
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)					Igreja	Rua do Carriço nº6 (Casa Particular)
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL		R1	2	2	100%	100%				
Coliformes Totais	UFC/100mL		R1	2	2	100%	100%				
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	2	2	100%	100%	1,0	0,4	1,0	0,4
Cheiro a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1		<1
Sabor a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1		<1
pH	E. Sorénсен	6,5-9	R2	1	1	100%	100%	8,3	8,3		8,3
Condutividade - 20°C	µS/cm	2500	R2	1	1	100%	100%	100	100		100
Cor	Escala Pt/Co	20	R2	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0		<2,0
Turvação	UNT	4	R2	1	1	100%	100%	<0,30	<0,30		<0,30
Enterococos	N.º/250 ml		R2	1	1	100%	100%				
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	1	1	100%	100%	ND	ND		ND
Clostridium perfringens	UFC/100 ml		R2	1	1	100%	100%				
Alumínio	µg/l Al	200	R2	1	1	100%	100%	<50	<50		<50

Controlo analítico efectuado pela entidade gestora em alta, Município do Bombarral

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, na sua actual redacção; ND - Não Detetável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção.

Óbidos, 26 de Maio de 2025

O Presidente da Câmara

Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
1º Trimestre de 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de Dezembro, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento ÓBIDOS 2

Abastecer os lugares de Carregal, Areinho, Bairro Sr.ª da Luz, Trás do Outeiro, Santa Rufina e Casais Avarela

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARA MÉTRICO (Dec. Lei n.º 306/2007 - Anexo I, na sua actual redacção)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		07-jan	04-fev	03-mar
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativamente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP	Máximo	Mínimo	BAI 1	BAI 2	BAI 3
				Previs tas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)					Óbidos – Josefa d'Óbidos Hotel	Anelho – Rua Principal nº9 – Centro Cultural Social e Recreativo Amelheense	Bairro Sra da Luz – Restaurante O Melro
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL	0	R1	3	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais	UFC/100mL	0	R1	3	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	3	3	100%	100%	0.9	0.5	0.9	0.5	0.5
Cheiro a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	<1		
Sabor a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	<1		
pH	E. Sørensen	6.5-9	R2	1	1	100%	100%	7.1	7.1	7.1		
Condutividade - 20°C	µS/cm	2500	R2	1	1	100%	100%	296	296	296		
Cor	Escala Pt/Co	20	R2	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0	<2,0		
Turbidez	UNT	4	R2	1	1	100%	100%	0.97	0.97	0.97		
Enterococos	N.º/250 ml	0	R2	1	1	100%	100%	0	0	0		
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	1	1	100%	100%	ND	ND	ND		
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	R2	1	1	100%	100%	0	0	0		
Alumínio	µg/l Al	200	R2	1	1	100%	100%	<50	<50	<50		

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, na sua actual redacção; ND - Não Detetável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção.

Óbidos, 26 de Maio de 2025

O Presidente da Câmara

Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL
PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
1º Trimestre de 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de Dezembro, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento do OLHO MARINHO 2
Abastece Casais da Ladeira e Casais da Arruda

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei n.º 306/2007 - Anexo I, na sua atual redação)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		07-jan	03-mar	
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativamente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP	Máximo	Mínimo	CL 1	CL 3	
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)					Rua Nova n.º 10 (Nuvem Cristina)	Estrada Real n.º 15 (Casa Particular)	
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL	0	R1	2	2	100%	100%	0	0	0	0	
Coliformes Totais	UFC/100mL	0	R1	2	2	100%	100%	0	0	0	0	
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	2	2	100%	100%	0,7	0,6	0,7	0,6	
Cheiro a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	<1		
Sabor a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	<1		
pH	E. Sørensen	6,5-9	R2	1	1	100%	100%	8	8	7,9		
Condutividade a 20°C	µS/cm	2500	R2	1	1	100%	100%	105,0	105,0	105,0		
Cor	Escala Pt/Co	20	R2	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0	<2,0		
Turvação	UNT	4	R2	1	1	100%	100%	<0,30	<0,30	<0,30		
Enterococos	N.º/250 ml	0	R2	1	1	100%	100%	0	0	0		
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	1	1	100%	100%	ND	ND	ND		
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	R2	1	1	100%	100%	0	0	0		
Alumínio	µg/l Al	200	R2	1	1	100%	100%	<50	<50	<50		
Amónio	mg/l NH ₃	0,5	INSP	1	1	100%	100%	<0,020	<0,020	<0,020		
Benzol(a) Pireno	µg/l	0,01	INSP	1	1	100%	100%	<0,003	<0,003	<0,003		
Cálcio	mg/l Ca	<100	INSP	1	1	100%	100%	16,2	16,2	16,2		
Cloritos	mg/L			1	1	100%	100%	<0,0050	<0,0050	<0,0050		
Cloratos	mg/L	0,25	INSP	1	1	100%	100%	0,0212	0,0212	0,0212		
Chumbo	µg/l Pb	10	INSP	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0	<3,0		
Cobre	mg/l Cu	2	INSP	1	1	100%	100%	<0,020	<0,020	<0,020		
Crómio	µg/l Cr	50	INSP	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0	<2,0		
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	150-500	INSP	1	1	100%	100%	50	50	50		
Ferro	µg/l Fe	200	INSP	1	1	100%	100%	<50	<50	<50		
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010	<0,010		
Benzol(b)fluorante	µg/l	(soma das concentrações dos compostos específicos)	INSP	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010	<0,010		
Benzol(k)fluorante	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010	<0,010		
Benzol(ghi)pirileno	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010	<0,010		
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010	<0,010		
Magnésio	mg/l Mg	<50	INSP	1	1	100%	100%	2,3	2,3	2,3		
Mangas	µg/l Mn	50	INSP	1	1	100%	100%	<1,5	<1,5	<1,5		
Nitritos	mg/l NO ₂	0,5	INSP	1	1	100%	100%	<0,020	<0,020	<0,020		
Níquel	µg/l Ni	20	INSP	1	1	100%	100%	<5	<5	<5		
Oxidabilidade	mg/l O ₂	5	INSP	1	1	100%	100%	<1,5	<1,5	<1,5		
Potássio	mg/L K	-	INSP	1	1	100%	100%	0,8	0,8	0,8		
Thiailometanos	µg/l	100	INSP	1	1	100%	100%	24	24	24		
Cloroformio	µg/l	(soma das concentrações dos compostos específicos)	INSP	1	1	100%	100%	14	14	14		
Bromofórmio	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0	<3,0		
Dibromoclorometano	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	3	3	3		
Bromodiclorometano	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	7	7	7		
Radão	Bq/l	500	INSP	1	1	100%	100%	<13,5	<13,5	<13,5		

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, na sua atual redação; ND - Não Detetável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação.

Óbidos, 26 de Maio de 2025

O Presidente da Câmara

Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL
PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
1º Trimestre de 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de Dezembro, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores parâmetros.

Sistema de Abastecimento de ÓBIDOS

Abastecem os lugares de Casilas, Casais do Avilho, Useira, Naveilha, Fraideu, Casais Brancos, A-de-Negros, Gacileira, Casais da Areia, Quinta do Carvalheiro, Sanchêira Pequena, Sanchêira Grande, Casais do Marco, Carnegal, Avelho, Bairro Sr.ª da Luz, Trás do Outeiro, Casais Avelho, Sr. Pedra, Santa Rufina, Sobral da Lagoa, Amoreira, Vau e Casais do Rio.

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARÂMETRICO (Dec-Lei n.º 306/2007 - Anexo I na sua atual redação)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Críticos		07-jan	07-jan	07-jan	04-fev	04-fev	04-fev	04-mar	03-mar	04-mar
				Número de Análises (PCQA)				Máximo	Mínimo	OBD 1.1	OBD 1.2	OBD 1.3	OBD 2.1	OBD 2.2	OBD 2.3	OBD 3.1	OBD 3.2	OBD 3.3
				Previstas (n.º trimestre)	Realizadas (n.º trimestre)	% Análises Realizadas Relativamente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP			Vau - Resort Väst C&S - Club House	Ados-Negros Centro de Saúde	Ados-Gorda Jardim de Infância	Estrada da Naveilha e Fraideu nº5 (Casa Particular)	Amoreira Junta de Freguesia	Bairros do Arco Complexo Desportivo	Useira A.R.C.U. Associação Recreativa e Cultural de Useira	Gacileira Estrada do Redondo (Casa Particular)	Ados-Negros Jardim de Infância
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL	0	RL	9	9	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes Totais	UFC/100mL	0	RL	9	9	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clor residual disponível	mg/l Cl ₂	-	RL	9	9	100%	100%	0,8	0,3	0,8	0,5	0,8	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,3
Chloro a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	4	4	100%	100%	<1	<1			<1	<1			<1		<1
Sabor a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	4	4	100%	100%	<1	<1			<1	<1			<1		<1
pH	E. Sørensen	6,5-9	R2	4	4	100%	100%	8,4	8,0			8,0	8,2			8,4		8,4
Condutividade - 20°C	µS/cm	2500	R2	4	4	100%	100%	105	98			104	105			99		98
Cor	Escala PCCo	20	R2	4	4	100%	100%	<2,0	<2,0			<2,0	<2,0			<2,0		<2,0
Turbidez	UNT	4	R2	4	4	100%	100%	0,50	<0,30			0,38	<0,30			0,5		0,4
Enterococos	N/250 ml	0	R2	4	4	100%	100%	0	0			0	0			0		0
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	4	4	100%	100%	ND	ND			ND	ND			ND		ND
Alumínio	µg/l Al	200	R2	4	4	100%	100%	<50	<50			<50	<50			<50		<50
Amónio	mg/l NH ₃	0,5	INSP	1	1	100%	100%	<0,020 (LQ)	<0,020 (LQ)									<0,020
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	INSP	1	1	100%	100%	0	0									0
Benzoto (Pireno)	µg/l	0,010	INSP	1	1	100%	100%	<0,003 (LQ)	<0,003 (LQ)									<0,003
Cálcio	mg/l Ca	<100	INSP	1	1	100%	100%	13,8	13,8									13,8
Cloratos	mg/L	0,25	INSP	1	1	100%	100%	<0,0050 (LQ)	<0,0050 (LQ)									<0,0050
Cloratos	mg/L	0,25	INSP	1	1	100%	100%	0,0	0,0									0,018
Chumbo	µg/l Pb	10	INSP	1	1	100%	100%	<3,0 (LQ)	<3,0 (LQ)									<3,0
Cobre	mg/l Cu	2	INSP	1	1	100%	100%	<0,3 (LQ)	<0,3 (LQ)									<0,3
Crómio	µg/l Cr	50	INSP	1	1	100%	100%	<2,0 (LQ)	<2,0 (LQ)									<2,0
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	150-500	INSP	1	1	100%	100%	44,0	44,0									44,0
Ferro	µg/l Fe	200	INSP	1	1	100%	100%	<50 (LQ)	<50 (LQ)									<50
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,010 (LQ)	<0,010 (LQ)									<0,010
Benzol(b)fluante no	µg/l	(soma das concentrações dos compostos específicos)	INSP	1	1	100%	100%	<0,010 (LQ)	<0,010 (LQ)									<0,010
Benzol(k)fluante no	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<0,010 (LQ)	<0,010 (LQ)									<0,010
Benzotriazapireno	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<0,010 (LQ)	<0,010 (LQ)									<0,010
Benzo(a)l,2,3-codipireno	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<0,010 (LQ)	<0,010 (LQ)									<0,010
Magnésio	mg/l Mg	<50	INSP	1	1	100%	100%	2,2	2,2									2,2
Manganés	µg/l Mn	50	INSP	1	1	100%	100%	<15 (LQ)	<15 (LQ)									<15
Nitratos	mg/l NO ₃	0,5	INSP	1	1	100%	100%	<0,020 (LQ)	<0,020 (LQ)									<0,020
Níquel	µg/l Ni	20	INSP	1	1	100%	100%	<5 (LQ)	<5 (LQ)									<5
Oxidabilidade	mg/l O ₂	5	INSP	1	1	100%	100%	<1,5 (LQ)	<1,5 (LQ)									<1,5
Potássio	mg/L K	-	INSP	1	1	100%	100%	0,90	0,90									0,90
Trihalometanos	µg/l	100	INSP	1	1	100%	100%	14,00	14,00									14,00
Clorofórmio	µg/l	(soma das concentrações dos compostos específicos)	INSP	1	1	100%	100%	10,00	10,00									10,00
Bromoformio	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<3 (LQ)	<3 (LQ)									<3
Utramarodrometano	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<3 (LQ)	<3 (LQ)									<3
Bromodiodrometano	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	4	4									4

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, na sua atual redação; ND - Não Detectável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação.

Óbidos, 26 de Maio de 2025

O Presidente da Câmara

Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
1º Trimestre de 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de Dezembro, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento do OLHO MARINHO

Abastece a zona urbana do Olho Marinho

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I, na sua atual redação)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		07-jan	04-fev	03-mar
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativamente e ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP	Máximo	Mínimo	OM 1	OM 2	OM 3
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)					Junta de Freguesia do Olho Marinho	Rua do Jardim nº4 (Casa Particular)	Mini Mercado Odília
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL		R1	3	3	100%	100%					
Coliformes Totais	UFC/100mL		R1	3	3	100%	100%					
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	3	3	100%	100%	0,7	0,4	0,7	0,6	0,4

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, na sua atual redação; ND - Não Detetável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação.

Óbidos, 26 de Maio de 2025

O Presidente da Câmara

Filipe Miguel Alves Correia Daniel