



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento da AREIRINHA

Abastecer os lugares de Areirinha e Madalena

PARÂMETROS	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRIC O (Dec.Lei nº 69/2023 - Anexo I)	TIPO DE CONTROLEO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		05-mai	
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativa-mente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP	Máximo	Mínimo	AREI 5	
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)						
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL		R1	1	1	100%	100%				
Coliformes Totais	UFC/100mL		R1	1	1	100%	100%				
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	1	1	100%	100%	0,3	0,3	0,3	
Antimónio	µg/l	10	INSP	1	1	100%	100%	<0,500	<0,500		
Arsénio	µg/l	10	INSP	1	1	100%	100%	<0,500	<0,500		
Benzeno	µg/l	1	INSP	1	1	100%	100%	<0,300	<0,300		
Boro	mg/l	1,5	INSP	1	1	100%	100%	<0,020	<0,020		
Bromatos	µg/l	10	INSP	1	1	100%	100%	<3,000	<3,000		
Cádmio	µg/l	5	INSP	1	1	100%	100%	<0,500	<0,500		
Cianetos	µg/l	50	INSP	1	1	100%	100%	<0,000	<0,000		
Cloretos	mg/l	250	INSP	1	1	100%	100%	10,500	10,500		
1,2 - dicloroetano	µg/l	3	INSP	1	1	100%	100%	<0,100	<0,100		
Fluoretos	µg/l	1500	INSP	1	1	100%	100%	<100,000	<100,000		
Mercúrio	µg/l	1	INSP	1	1	100%	100%	<0,200	<0,200		
Pesticida Total	µg/l	0,5	INSP	1	1	100%	100%	<maior dos LQ	<maior dos LQ		
	Bentazona	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030		<0,030
	Desetilbutilazina	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030		<0,030
	Dimetenamida-P	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030		<0,030
	Gifosato	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<3,030		<3,030
	Imidaclopride	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
	MCPA	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
	Terbutilazina	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Atividade alfa Total	Bq/l	200	INSP	1	1	100%	100%	<0,040	<0,040		
Selénio	µg/l	20	INSP	1	1	100%	100%	<2,000	<2,000		
Sódio	mg/l	200	INSP	1	1	100%	100%	<5,000	<5,000		
Sulfatos	mg/l	200	INSP	1	1	100%	100%	<10,000	<10,000		
Soma Tetracloreteno e Tricloroeteno	µg/l	10,00	INSP	1	1	100%	100%	<1,000	<1,000		
	Tetracloreteno	µg/l	-	INSP	1	1	100%	100%	<0,100	<0,100	
	Tricloroeteno	µg/l	-	INSP	1	1	100%	100%	<1,000	<1,000	

Parâmetros conservativos, realizados pela Entidade Gestora em Alta, Município do Bombarral

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, na sua atual redação; ND - Não Detetável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 69/2023 de 21 de Agosto, na sua atual redação.

Óbidos, 24 de Setembro de 2026

O Presidente da Câmara

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:
FILIPE MIGUEL ALVES CORREIA DANIEL
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
Presidência
Município de Óbidos
Data: 24-09-2026 16:21:54



Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento ÓBIDOS 2

Abastece os lugares de Carregal, Arelho, Bairro Sr.ª da Luz, Trás do Outeiro, Santa Rufina e Casais Avarela

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 69/2023 - Anexo I)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		07-abr	05-mai	09-jun
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativa- mente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP	Máximo	Mínimo	BAI 4	BAI 5	BAI 6
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)							
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL		R1	3	3	100%	100%					
Coliformes Totais	UFC/100mL		R1	3	3	100%	100%					
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	3	3	100%	100%	0,7	0,4	0,4	0,4	0,7
Cheiro a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	-	-	<1
Sabor a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	-	-	<1
pH	E. Sørensen	6,5-9	R2	1	1	100%	100%	6,8	6,8	-	-	6,8
Condutividade	µS/cm	2500	R2	1	1	100%	100%	512	512	-	-	512
Cor	Escala Pt/Co	20	R2	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0	-	-	<2,0
Turvação	UNT	4	R2	1	1	100%	100%	<0,30	<0,30	-	-	<0,30
Enterococos	N.º/250 ml		R2	1	1	100%	100%			-	-	
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	1	1	100%	100%	ND	ND	-	-	ND
Nitratos	mg/l	50	INSP	1	1	100%	100%	23,6	21,6			
Pesticidas Totais	µg/l	0,5	INSP	1	1	100%	100%	<maior dos LQ	<maior dos LQ			
Alacloro	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Bentazona	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Clorpirifos	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Desetilterbutilazina	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Dimetoato	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Diurão	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
MCPA	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Metalaxil-M	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
S-Metolacloro	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Metribuzina	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Terbutilazina	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Tebuconazole	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Ometoato	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Imidaclopride	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Simazina	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Desetilsimazina	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			

Parâmetros conservativos, realizados pela Entidade Gestora em Alta, EPAL

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, na sua atual redação; ND - Não Detetável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 69/2023 de 21 de Agosto, na sua atual redação.

Óbidos, 24 de Setembro 2026

O Presidente da Câmara

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:
FILIPE MIGUEL ALVES CORREIA DANIEL
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
Presidência
Município de Óbidos
Data: 24-09-2026 16:21:54



Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, o Município de Óbidos procedeu a verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento do OLHO MARINHO

Abastece Casais da Ladeira e Casais da Arruda

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei n.º 69/2023 - Anexo I)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		05-mai
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativamente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumpram o VP	Máximo	Mínimo	CL 5
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)					
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL		R1	1	1	100%	100%			
Coliformes Totais	UFC/100mL		R1	1	1	100%	100%			
Enterococos	N.º/250 ml		R2	1	1	100%	100%			
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	1	1	100%	100%	0,6	0,6	0,6
Cheiro a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	<1
Sabor a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	<1
pH	E. Sorénson	6,5-9	R2	1	1	100%	100%	8,0	8,0	8,0
Condutividade	µS/cm	2500	R2	1	1	100%	100%	90	90	90
Cor	Escala Pt/Co	20	R2	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0	<2,0
Turvação	UNT	4	R2	1	1	100%	100%	<0,30	<0,30	<0,30
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	1	1	100%	100%	ND	ND	ND
Alumínio	µg/l Al	200	R2	1	1	100%	100%	<50	<50	<50
Pesticidas Totais	µg/l	0,5	INSP	1	1	100%	100%	<0,10	<0,10	
Alacloro	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Bentazona	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Clorpirifos	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,0300	<0,0300	
Dimetenamida-P	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
M656PH051	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Desetilsimazina	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Desetiltebutilazina	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Dimetoato	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Diurão	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Gifosato	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
AMPA	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
MCPA	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Metalaxil	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Metolacloro	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Metribuzina	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Tebuconazol	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Terbutilazina	µg/l	0,10	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Ometoato	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Imidaclopride	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	
Simazina	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030	

Parâmetros conservativos, realizados pela Entidade Gestora em Alta, Smas de Peniche

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, na sua atual redação; ND - Não Detetável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 69/2023 de 21 de Agosto, na sua atual redação.

Óbidos, 24 de Setembro 2026

O Presidente da Câmara

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:
FILIPE MIGUEL ALVES CORREIA DANIEL
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
Presidência
Município de Óbidos
Data: 24-09-2026 16:21:54



Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento ÓBIDOS

Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracieira, Casais da Areia, Quinta do Carvalhido, Sancheira Pequena, Sancheira Grande, Casais do Marco, Sr. Pedra, Sobral da Lagoa, Amoreira, Vau e Casais do Rio

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARÂMETRICO (Dec.Lei nº 69/2023 - Anexo I)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE			Valores Obtidos		07-abr	07-abr	07-abr	05-mai	05-mai	05-mai	09-jun	09-jun	09-jun
				Número de Análises (PCQA)			Máximo	Mínimo	OBD 4.1	OBD 4.2	OBD 4.3	OBD 5.1	OBD 5.2	OBD 5.3	OBD 6.1	OBD 6.2	OBD 6.3
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)	% Análises Realizadas Relativa- mente ao PCQA Aprovado											
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL		R1	9	9	100%											
Coliformes Totais	UFC/100mL		R1	9	9	100%											
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	9	9	100%	0,7	0,2	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,4	0,2	0,4	0,4
Cheiro a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	3	3	100%	<1	<1	-	-	<1	-	-	<1	-	-	<1
Sabor a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	3	3	100%	<1	<1	-	-	<1	-	-	<1	-	-	<1
pH	E. Sorénson	6,5-9	R2	3	3	100%	8,1	7,2	-	-	7,8	-	-	8,1	-	-	7,2
Condutividade	µS/cm	2500	R2	3	3	100%	102	9,500	-	-	102	-	-	940	-	-	950
Cor	Escala Pt/Co	20	R2	3	3	100%	<2,0	<2,0	-	-	<2,0	-	-	<2,0	-	-	<2,0
Turvação	UNT	4	R2	3	3	100%	<0,30	<0,30	-	-	<0,30	-	-	<0,30	-	-	<0,30
Enterococos	N.º/250 ml		R2	3	3	100%			-	-		-	-		-	-	
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	3	3	100%	ND	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND
Alumínio	µg/l Al	200	R2	3	3	100%	<50	<50	-	-	<50	-	-	<50	-	-	<50
Amónio	mg/l NH ₄	0,5	INSP	1	1	100%	<0,02	<0,02	-	-	<0,02	-	-	-	-	-	-
Ácido Monobromoacético	µg/l	-	INSP	1	1	100%	<1	<1	-	-	<1	-	-	-	-	-	-
Ácido Monocloroacético	µg/l	-	INSP	1	1	100%	<1,0	<1,0	-	-	<1,0	-	-	-	-	-	-
Ácido Diclrooacético	µg/l	-	INSP	1	1	100%	1,11	1,11	-	-	1,11	-	-	-	-	-	-
Ácido Tricloroacético	µg/l	-	INSP	1	1	100%	15,90	15,90	-	-	15,90	-	-	-	-	-	-
Ácido Dibromoacético	µg/l	-	INSP	1	1	100%	<0,50	<0,50	-	-	<0,50	-	-	-	-	-	-
Ácidos Halooacéticos totais	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	17,00	17,00	-	-	17,00	-	-	-	-	-	-
Benzo(a) Pireno	µg/l	0,010	INSP	1	1	100%	<0,003	<0,003	-	-	<0,003	-	-	-	-	-	-
Bisfenol A	µg/l	2,500	INSP	1	1	100%	<0,050	<0,050	-	-	<0,050	-	-	-	-	-	-
Cálcio	mg/l Ca	<100	INSP	1	1	100%	15,1	15,1	-	-	15,1	-	-	-	-	-	-
Cloritos	mg/L	0,25	INSP	1	1	100%	<0,0050	<0,0050	-	-	<0,0050	-	-	-	-	-	-
Cloratos	mg/L	0,25	INSP	1	1	100%	0,57	0,57	-	-	0,57	-	-	-	-	-	-
Chumbo	µg/l Pb	10	INSP	1	1	100%	<3,0	<3,0	-	-	<3,0	-	-	-	-	-	-
Cobre	mg/l Cu	2	INSP	1	1	100%	<0,015	<0,015	-	-	<0,015	-	-	-	-	-	-
Crómio	µg/l Cr	50	INSP	1	1	100%	<15	<15	-	-	<15	-	-	-	-	-	-
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	150-500	INSP	1	1	100%	43	43	-	-	43	-	-	-	-	-	-
Ferro	µg/l Fe	200	INSP	1	1	100%	<50	<50	-	-	<50	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-	-	-	-	-	-
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	(soma das concentrações dos compostos específicos)	INSP	1	1	100%	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-	-	-	-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/l		INSP	1	1	100%	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-	-	-	-	-	-
Benzo(ghi)pirileno	µg/l		INSP	1	1	100%	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-	-	-	-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l		INSP	1	1	100%	<0,010	<0,010	-	-	<0,010	-	-	-	-	-	-
Magnésio	mg/l Mg	<50	INSP	1	1	100%	15	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Manganês	µg/l Mn	50	INSP	1	1	100%	<15	<15	-	-	<15	-	-	-	-	-	-
Nitritos	mg/l NO ₂	0,5	INSP	1	1	100%	<0,020	<0,020	-	-	<0,020	-	-	-	-	-	-
Níquel	µg/l Ni	20	INSP	1	1	100%	<5	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-
Oxidabilidade	mg l O ₂	5	INSP	1	1	100%	<1,5	<1,5	-	-	<1,5	-	-	-	-	-	-
Potássio	mg/L K	-	INSP	1	1	100%	0,8	0,8	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-
Tthalometanos	µg/l	100	INSP	1	1	100%	<5	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-
Clorofórmio	µg/l	(soma das concentrações dos compostos específicos)	INSP	1	1	100%	<5	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-
Bromofórmio	µg/l		INSP	1	1	100%	<5	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-
Dibromodiorometano	µg/l		INSP	1	1	100%	<5	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-
Bromodiorometano	µg/l		INSP	1	1	100%	<5	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, na sua atual redação; ND - Não Detetável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 69/2023 de 21 de Agosto, na sua atual redação.

Óbidos, 24 de Setembro de 2026

O Presidente da Câmara

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:
FILIPE MIGUEL ALVES CORREIA DANIEL
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
Presidência
Município de Óbidos
Data: 24-09-2026 16:21:54



Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL
PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
2º Trimestre de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento do OLHO MARINHO

Abastece a zona urbana do Olho Marinho

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei n.º 69/2023 - Anexo I)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		07-abr	05-mai	03-jun
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativamente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumpram o VP	Máximo	Mínimo	OM 4	OM 5	OM 6
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)							
Escherichia coli (E. Coli)	UFC/100mL		R1	3	3	100%	100%					
Coliformes Totais	UFC/100mL		R1	3	3	100%	100%					
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	3	3	100%	100%	0,7	0,4	0,4	0,7	0,5
Cheiro a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	-	-	<1
Sabor a 25°C	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	-	-	<1
pH	E. Sørensen	6,5-9	R2	1	1	100%	100%	7,2	7,2	-	-	7,2
Condutividade	µS/cm	2500	R2	1	1	100%	100%	9,500	9,500	-	-	950
Cor	Escala Pt/Co	20	R2	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0	-	-	<2,0
Turvação	UNT	4	R2	1	1	100%	100%	<0,30	<0,30	-	-	<0,30
Enterococos	N.º/250 ml		R2	1	1	100%	100%			-	-	
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	1	1	100%	100%	ND	ND	-	-	ND
1, 2 Dicloroetano	µg/l	3	INSP	1	1	100%	100%	<0,750	<0,750			
Antimônio	µg/l	10	INSP	1	1	100%	100%	<0,50	<0,50			
Arsénio	µg/l	10	INSP	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0			
Benzeno	µg/l	1	INSP	1	1	100%	100%	<0,20	<0,20			
Boro	mg/l	1,5	INSP	1	1	100%	100%	0,046	0,046			
Bromatos	µg/l	10	INSP	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0			
Cádmio	µg/l	5	INSP	1	1	100%	100%	<0,5	<0,5			
Cianetos	µg/l	50	INSP	1	1	100%	100%	<10	<10			
Cloretos	mg/l	250	INSP	1	1	100%	100%	87,5	87,5			
Fluoretos	µg/l	1500	INSP	1	1	100%	100%	0,23	0,23			
Pesticida Total	µg/l	0,5	INSP	1	1	100%	100%	<0,10	<0,10			
Alacloro	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
AMPA	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Bentazona	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Besifluterbutilazina	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Clorpirifos	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,0300	<0,0300			
Dimetoato	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Dimetienamida-P	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Diurão	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Gifosato	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Imidaclopride	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
MCPA	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Metalaxi-M	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Metribuzina	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
M556PH051	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Ometoato	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
S-Metolaclozolo	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Simazina	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Desetilsimazina	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Tebuconazole	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Terbutilazina	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,030	<0,030			
Atividade alfa Total	Bq/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,04	<0,04			
Rádio	Bq/l	500	INSP	1	1	100%	100%	<10,0	<10,0			
Selénio	µg/l	20	INSP	1	1	100%	100%	3,50	3,50			
Sódio	mg/l	200	INSP	1	1	100%	100%	58,7	58,7			
Sulfatos	mg/l	200	INSP	1	1	100%	100%	56,3	56,3			

Parâmetros conservativos, realizados pela entidade Gestora em Alta, Smas de Peniche

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, na sua atual redação; ND - Não Detetável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 69/2023 de 21 de Agosto, na sua atual redação.

Óbidos, 24 de Setembro de 2026

O Presidente da Câmara

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:
FILIPE MIGUEL ALVES CORREIA DANIEL
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
Presidência
Município de Óbidos
Data: 24-09-2026 16:21:54

Filipe Miguel Alves Correia Daniel