



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BOM SUCESSO

Abasteca os lugares de Bom Sucesso, Casalito, Covões, Moimão da Praia, Praia D'El Rey e Royal Óbidos

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Abr BS4 Bom Sucesso - Rest. Pérola da Lagoa	05-Mai BS5 Royal Óbidos Escritórios	02-Jun BS6 Bom Sucesso - Rest. de madeira
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,50	0,30	0,30	0,40	0,50
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<30	<30			<30
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	197	197			197
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0,0	0,0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	6,7	6,7			6,7
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	<10	<10			<10
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	1,1	1,1			1,1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,75	0,75			0,75
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	<50	<50			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	12	12			12
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	1,4	1,4			1,4
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	39	39			39

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 29 de julho de 2014

O Presidente da Câmara

Humberto da Silva Marques
Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da AREIRINHA


Abastece os lugares de Areirinha e Madalena

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec-Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		05-Mar AREIS Quinta do Cabeço - Restaurante S. Tirso
					Maximo	Minimo	
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	1	100	100	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	1	100	100	0,20	0,20	0,20

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Areirinha está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 29 de julho de 2014

O Presidente da Câmara


Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BÉLTICO

Abastece o lugar de Praia D'El Rey

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Abr BE4 Praia D'El Rey - Portaria	05-Mai BE5 Burgo D. Afonso IV - Casa Particular	02-Jun BE6 Campos de Ténis
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,50	0,30	0,50	0,30	0,30
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	0,07	0,07			0,07
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	668	668			668
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,2	7,2			7,2
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	<10	<10			<10
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<1,0	<1,0			<1,0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	3	3			3
Turvação (UNT)	4	1	100	100	1	1			1,0
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<30	<30			<30
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	<50	<50			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	<5	<5			<5
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	3,8	3,8			3,8
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500	0	-	-	26	26			26

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Báltico está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 29 de julho de 2014

O Presidente da Câmara

Humberto da Silva Marques
Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da CAPELEIRA + RESORTS BOM SUCESSO

Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda, Resort do Bom Sucesso e Resort Quintas de Óbidos

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Abr CAR84 Pinhal - Café do Jorge Inácio	05-Mai CAR85 Resort Bom Sucesso - Restau- rante	02-Jun CAR86 Bairro dos Arcos - Piscinas
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	43	43			43
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	11	11			11
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	136	136			136
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0,0	0,0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	8,3	8,3			8,3
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	0	100	100					
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<1	<1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,5	0,5			0,5
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	<50	<50			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	17	17			17
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	<1	<1			<1
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	42	42			42

* Controlo analítico efectuado pelas Águas do Oeste no Ponto de Entrega do sistema de abastecimento da Capelreira + Resort Bom Sucesso

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento capelreira + Resort do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 29 de julho de 2014

O Presidente da Câmara

Humberto da Silva Marques
Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BAIRRO + ÁGUAS DO OESTE

Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracelira, Casais da Areia, Quinta do Carvalhede, Sanchelra Pequena, Sanchelra Grande, Casais do Marco, Carregal, Arelho, Bairro Sr.ª da Luz, Trás do Outeiro, Casais Avarela, Sr. Pedra, Santa Rufina, Óbidos, Sobral da Lagoa, Amoreira, Vau e Casais do Rio

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Abr		05-Mai		02-Jun	
					Máximo	Mínimo	BAO 4.1 Arelho - Associação	BAO 4.2 Gaeiras - Jardim de Infância	BAO 5.1 Vau - Junta de Freguesia	BAO 5.2 Gracelira - Est. Principal - C. Particular	BAO 6.1 Amoreira - Restaurante em frente à Junta	BAO 6.2 Usseira - Café Hortinha
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	6	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	6	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	6	100	100	0,4	<0,1	<0,1	0,2	0,20	0,10	0,4	0,10
Alumínio (ug/L Al)	200	3	100	100	93	37	93		42			37
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	3	100	100	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	3	100	100	12	ND	12		ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	3	100	100	4	ND	3		ND			4
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	3	100	100	619	555	584		555			619
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0		0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	3	100	100	<2	<2	<2		<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	3	100	100	7,3	7	7		7,3			7,1
Manganês (ug/L Mn)	50	3	100	100	<15	<15	<15		<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	3	100	100	41	21	24		41			21
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	3	100	100	1,1	<1	1,1		1,1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	3	100	100	<1	<1	<1		<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	3	100	100	<1	<1	<1		<1			<1
Turbacão (UNT)	4	3	100	100	0,7	<0,5	0,7		<0,5			0,6
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	250	<50	<50		250			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	63	61	63		61			62
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	26	17	17		22			26
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	220	210	210		220			210

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 29 de julho de 2014

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques