



MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

EDITAL

Óbidos, 2016/07/19

O Presidente da Câmara,

Eng.º Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1º Trimestre de 2016

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2016. O plano de amostragem e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da AREIRINHA

Abastecer os lugares de Areirinha e Madalena

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		02/fev AREI1 Areirinha - Centro de Dia
					Máximo	Mínimo	
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	1	100%	100%	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	1	100%	100%	0,40	0,40	0,40

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Areirinha está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 15 de Junho de 2016

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1º Trimestre de 2016

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2016. O plano de amostragem e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BAIRRO + ÁGUAS DO OESTE

Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracieira, Casais da Areia, Quinta do Carvalhede, Sancheira Pequena, Sancheira Grande, Casais do Marco, Carregal, Arelho, Bairro Sr.ª da Luz, Trás do Outeiro, Casais Avela, Sr. Pedra, Santa Rufina, Óbidos, Sobral da Lagoa, Amoreira, Vau e Casais do Rio

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		05/jan		02/fev		01/mar	
					Máximo	Mínimo	BAO 1.1 Gaeiras - Complexo Escolar Alvito	BAO 1.2 Sobral da Lagoa - Jardim de Infância	BAO 2.1 Amoreira - Complexo Escolar Furadouro	BAO 2.2 A dos Negros - Jardim de Infância	BAO 3.1 Parque Tecnológicos - Edifícios Centrais	BAO 3.2 Usseira - Centro de Saúde
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	6	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	6	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	6	100%	100%	0,90	<0,10	0,50	0,60	0,70	0,50	<0,10	0,90
Alumínio (ug/L Al)	200	2	100%	100%	95	81	81				95	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	2	100%	100%	<0,02	<0,02	<0,02				<0,02	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	2	100%	100%	ND	ND	ND				ND	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	2	100%	100%	116	ND	ND				116	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	2	100%	100%	200	140	200				140	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	2	100%	100%	0	0	0				0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	2	100%	100%	4,40	<2	<2				4,40	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	2	100%	100%	8,40	7,60	7,60				8,40	
Manganês (ug/L Mn)	50	2	100%	100%	<15	<15	<15				<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	2	100%	100%	<10	<10	<10				<10	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	2	100%	100%	<1	<1	<1				<1	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	2	100%	100%	<1	<1	<1				<1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	2	100%	100%	<1	<1	<1				<1	
Turvação (UNT)	4	2	100%	100%	<0,50	<0,50	<0,50				<0,50	
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	138	80	138				80	
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	22	13	22				13	
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	4,20	3,50	3,50				4,20	
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	87	58	87				58	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Bairro + Águas Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 15 de Junho de 2016

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1º Trimestre de 2016

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2016. O plano de amostragem e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BÉLTICO

Abastece o lugar de Praia D'El Rey

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		05/jan BE1 Aldeia Viriato - Casa Particular	02/fev BE2 R. D. Leonor de Aragão - Burgo D. Duarte, Casa Particular	01/mar BE3 Hotel Marriot
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100%	100%	0,50	0,30	0,30	0,50	0,30
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100%	100%	106	106			106
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0	0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100%	100%	2,70	2,70			2,70
pH (E. Sorênsen)	6,5-9	1	100%	100%	8,50	8,50			8,50
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100%	100%	<15	<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100%	100%	<10	<10			<10
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100%	100%	<1	<1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100%	100%	<0,50	<0,50			<0,50
Alumínio (ug/L Al)	200	0	-	-	79	79			79
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	<50	<50			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	15	15			15
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	2	2			2
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	51	51			51

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Béltico está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 15 de Junho de 2016

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1º Trimestre de 2016

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2016. O plano de amostragem e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BOM SUCESSO

Abastece os lugares de Bom Sucesso, Casalito, Covões, Moinho da Praia, Praia D'El Rey e Royal Óbidos

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		05/jan BS1 Royal Óbidos - Hotel	02/fev BS2 Praia D'El Rey - Recepção	01/mar BS3 Bom Sucesso - Restaurante Edgard's
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100%	100%	0,60	0,30	0,30	0,60	0,40
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100%	100%	71	71			71
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	23	23			23
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100%	100%	104	104			104
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0	0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100%	100%	<2	<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100%	100%	8,50	8,50			8,50
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100%	100%	<15	<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100%	100%	<10	<10			<10
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100%	100%	<1	<1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100%	100%	<0,05	<0,05			<0,05
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	58	58			58
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	19	19			19
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	2,50	2,50			2,50
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	47	47			47

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 15 de Junho de 2016

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

1º Trimestre de 2016

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2016. O plano de amostragem e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da CAPELEIRA + RESORTS BOM SUCESSO

Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda, Resort do Bom Sucesso e Resort Quintas de Óbidos

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		05/jan	02/fev	01/mar
					Máximo	Mínimo	CARS1 Bairro dos Arcos - Piscinas	CARS2 Resort Bom Sucesso - Escritórios	CARS3 Bairro dos Arcos - Complexo escolar
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100%	100%	0,70	0,20	0,50	0,20	0,70
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100%	100%	64	64			64
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100%	100%	104	104			104
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0,0	0,0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100%	100%	<2	<2			<2
pH (E. Sorênsen)	6,5-9	1	100%	100%	8,20	8,20			8,20
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100%	100%	<15	<15			<15
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100%	100%	<1	<1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100%	100%	<0,50	<0,50			<0,50
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	<50	<50			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	15	15			15
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	2,60	2,60			2,60
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	48	48			48

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento Capeleira + Resort do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 15 de Junho de 2016

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques