



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
2º Trimestre de 2019

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da qualidade da água, relativamente ao 2º trimestre de 2019.

Sistema de Abastecimento da AREIRINHA

Abastece os lugares de Areirinha e Madalena

Table with columns: PARÁMETRO, UNIDADES, VALOR PARAMÉTRICO, TIPO DE CONTROLO, N.º Análises Previstas PCQA, Número de Análises Realizadas, % Análises Realizadas Relativamente ao PCQA, % de Análises que Cumprem o VP, Valor Determinado (Máximo, Mínimo), 06-mai AREIS Areirinha - Associação.

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Areirinha está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação.

Óbidos, 20 de Agosto de 2019

O Presidente da Câmara

Handwritten signature of Humberto da Silva Marques

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
2º Trimestre de 2019

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da qualidade da água, relativamente ao 2º trimestre de 2019.

Sistema de Abastecimento do BAIRRO + ÁGUAS DO OESTE

Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraideu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Graciera, Casais da Areia, Quinta do Carvalhedeo, Sancheira Pequena, Sancheira Grande, Casais do Marco, Carregal, Arelho, Bairro Sr.ª da Luz, Trás do Outeiro, Casais Avaréa, Sr. Pedra, Santa Rufina, Óbidos, Sobral da Lagoa, Amoreira, Vau e Casais do Rio

Table with columns: PARÂMETRO, UNIDADES, VALOR PARAMÉTRICO, TIPO DE CONTROLO, TRIMESTRE (N.º Análises Previstas, Número de Análises Realizadas, % Análises Realizadas, % de Análises que Cumprem o VP), Valor Determinado (Máximo, Mínimo), and monthly columns (08/abr, 06/mai, 03-jun) with sub-columns for specific locations like BAO 4.1, BAO 4.2, etc.

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Areirinha está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação.

Óbidos, 20 DE Agosto de 2019

O Presidente da Câmara

Handwritten signature of Humberto da Silva Marques

Eng. Humberto da Silva Marques



## Município de Óbidos

### EDITAL

#### PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2019

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da qualidade da água, relativamente ao 2º trimestre de 2019. O plano de amostragem e análises é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

#### ZONA DE ABASTECIMENTO DA CAPELEIRA + RESORTS BOM SUCESSO

Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda, Resort do Bom Sucesso, Resort Quintas de Óbidos, Bom Sucesso, Casalito, Covões, Moinho da Praia, Praia D'El Rey e Royal Óbidos

PARÂMETROS	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I, na sua atual redação)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valor Determinado		08/abr CARS4 Pinhal – Escola Josefa de Óbidos	06/mai CARS5 Bairro dos Arcos – Complexo Escolar dos Arcos	03-jun CARS6 Bom Sucesso – Restaurante Madeira
				N.º Análises Previstas PCQA (n.º/trimestre)	Número de Análises Realizadas (n.º/trimestre)	% Análises Realizadas Relativamente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP	Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL	0	R1	3	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais	UFC/100mL	0	R1	3	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível	mg/l Cl <sub>2</sub>	-	R1	3	3	100%	100%	0,7	0,4	0,6	0,4	0,7
Alumínio	µg/l Al	200	R2	2	2	100%	100%	47	33	33		47
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	2	2	100%	100%	ND	ND	ND		ND
Número de Colónias a 37°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	2	2	100%	100%	ND	ND	ND		ND
Condutividade - 20°C	µS/cm	2500	R2	2	2	100%	100%	120	110	110		120
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	R2	2	2	100%	100%	0	0	0		0
Cor	Escala Pt/Co	20	R2	2	2	100%	100%	<2	<2	<2		<2
pH	E. Sorénson	6,5-9	R2	2	2	100%	100%	8,2	8,2	8,2		8,2
Cheiro	Taxa de diluição	3	R2	2	2	100%	100%	<1	<1	<1		<1
Sabor	Taxa de diluição	3	R2	2	2	100%	100%	<1	<1	<1		<1
Turvação	UNT	4	R2	2	2	100%	100%	<0,5	<0,5	<0,50		<0,50
Enterococos	N.º/250 ml	0	R2	2	2	100%	100%	0	0	0		0

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Areirinha está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua atual redação.

Óbidos, 20 de Agosto de 2019

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques