OBIDOS
MUNICÍPIO

Sistema de Abastecimento da Areirinha

(Abastece os lugares de Areirinha e Madalena)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		02-fev	05-abr	07-jun	02-ago	04-out	06-dez
					Máximo	Mínimo	AREI2 AREIRINHA Centro de Dia	AREI4 AREIRINHA Estrada Principal Casa Particular	AREI6 AREIRINHA Igreja	AREI8 AREIRINHA Estrada da Ramalhosa Casa Particular	AREI10 AREIRINHA Estrada Principal Casa Particular	AREI10 AREIRINHA Casa Particular junto à Hidropressora
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	6	83%	100%	0	0	0	0	0	0	0	
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	6	83%	100%	0	0	0	0	0	0	0	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	6	83%	100%	0,40	0,20	0,40	0,30	0,20	0,40	0,30	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	2	50%	100%	<0,02	<0,02			<0,02			
Bactérias aeróbias a 22ºC (UFC/mL)	Sem Alteração	2	50%	100%	ND	ND			ND			
Bactérias aeróbias a 37ºC (UFC/mL)	Sem Alteração	2	50%	100%	ND	ND			ND			
Condutividade-20ºC (uS/cm)	2500	2	50%	100%	76	76			76			
Cor (Escala Pt/Co)	20	2	50%	100%	<2	<2			<2			
pH (E. Sorênsen)	6,5-9	2	50%	100%	8	8			8			
Manganês (ug/L Mn)	50	2	50%	100%	<15	<15			<15			
Nitratos (mg/L NO3)	50	2	50%	100%	<10	<10			<10			
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	2	50%	100%	<1,0	<1,0			<1,0			
Cheiro (Taxa de diluição)	3	2	50%	100%	<1	<1			<1			
Sabor (Taxa de diluição)	3	2	50%	100%	<1	<1			<1			
Turvação (UNT)	4	2	50%	100%	<0,5	<0,5			<0,5			
Alumínio (ug/L Al)	200	2	50%	100%	59	59			59			
Ferro (ug/L Fe)	200	2	50%	100%	<50	<50			<50			
Cálcio (mg Ca/L)	<100	2	50%	100%	11	11			11			
Magnésio (mg Mg/L)	<50	2	50%	100%	2	2			2			
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	2	50%	100%	46	46			46			
Clostridium perfingens (UFC/100 mL)	0	2	50%	100%	0	0			0			
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1										
Antimónio (ug/L Sb)	5	1										
Arsénio (ug /L As)	10	1										
Benzeno (ug/L Bz)	1	1										
Benzo(A)Pireno (µg/L)	0,01	1										
Boro (mg /L B)	1	1										
Bromato (ug/L BrO3)	10	1										
Cádmio (ug/L Cd)	5	1										
Chumbo (ug/L Pb)	25	1										
Cianetos (ug/L Cn)	50	1										
Cobre (ug/L Cu)	2	1										
Crómio (ug/L Cr)	50	1										
1, 2 Dicloroetano	3	1										
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1										
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1										
Mercúrio (ug/L Hg)	1	1										
Níquel (ug/L Ni)	20	1										
HAP (ug/L)	0,1	1										
Selénio (ug/L Se)	10	1										
Cloretos (mg/L Cl)	250	1										
Tricloroeteno + Tetracloroeteno (ug/L)	10	1										
Thihalometanos (ug/L)	100	1										
Sódio (mg/L Na)	200	1										
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1										
Pesticidas Total (ug/L)	0,5	1										
Desetilterbutilazina (ug/L)	0,10	1										
Linurão (ug/L)	0,10	1										
Terbutilazina (ug/L)	0,1	1										