OBIDOS
MUNICÍPIO

# Sistema de Abastecimento da Areirinha

## (Abastece os lugares de Areirinha e Madalena)

| PARÂMETRO | VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I) | Nº de Análises Previstas PCQA | % de Análises Realizadas | % de Análises que cumprem o VP | Valor Determinado | | 03-fev | 07-abr | 02-jun | 04-ago | 06-out | 01-dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Máximo | Minimo | AREI 2 | AREI 4 | AREI 6 | AREI8 | AREI10 | AREI12 |
| | | | | | | | AREIRINHA – Antiga Escola Primária | AREIRINHA – Largo do Chafariz – Comissão de Festas | Quinta do Cabeço - Restaurante S. Tirso | Estrada Principal - Casa Particular | Igreja | Estrada Principal - Casa Particular Estrada da Ramalhosa |
| Escherichia coli (UFC/100mL) | 0 | 6 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Coliformes Totais (UFC/100 mL) | 0 | 6 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Cl Residual disponível (mg/L Cl2) | - | 6 | 50 | 100 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | | | |
| Azoto amoniacal (mg/L NH4) | 0,5 | 2 | 50 | 100 | | | | 0,02 | | | | |
| Bactérias aeróbias a 22ºC (UFC/mL) | Sem Alteração | 2 | 50 | 100 | | | | ND | | | | |
| Bactérias aeróbias a 37ºC (UFC/mL) | Sem Alteração | 2 | 50 | 100 | | | | ND | | | | |
| Condutividade-20ºC (uS/cm) | 2500 | 2 | 50 | 100 | | | | 154 | | | | |
| Cor (Escala Pt/Co) | 20 | 2 | 50 | 100 | | | | <2 | | | | |
| pH (E. Sorênsen) | 6,5-9 | 2 | 50 | 100 | | | | 7,9 | | | | |
| Manganês (ug/L Mn) | 50 | 2 | 50 | 100 | | | | <15 | | | | |
| Nitratos (mg/L NO3) | 50 | 2 | 50 | 100 | | | | 23 | | | | |
| Oxidabilidade (mg /L O2) | 5 | 2 | 50 | 100 | | | | 1,4 | | | | |
| Cheiro (Taxa de diluição) | 3 | 2 | 50 | 100 | | | | <1 | | | | |
| Sabor (Taxa de diluição) | 3 | 2 | 50 | 100 | | | | <1 | | | | |
| Turvação (UNT) | 4 | 2 | 50 | 100 | | | | <0,5 | | | | |
| Alumínio (ug/L Al) | 200 | 2 | 50 | 100 | | | | 75 | | | | |
| Ferro (ug/L Fe) | 200 | 1 | 100 | 100 | | | | <50 | | | | |
| Cálcio (mg Ca/L) | <100 | 1 | 100 | 100 | | | | 14 | | | | |
| Magnésio (mg Mg/L) | <50 | 1 | 100 | 100 | | | | 2 | | | | |
| Dureza Total (mg CaCo3/L) | 150-500 | 1 | 100 | 100 | | | | 49 | | | | |
| Clostridium perfingens (UFC/100 mL) | 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| Nitritos (mg/L NO2) | 0,5 | 1 | | | | | | | | | | |
| Antimónio (ug/L Sb) | 5 | 1 | | | | | | | | | | |
| Arsénio (ug /L As) | 10 | 1 | | | | | | | | | | |
| Benzeno (ug/L Bz) | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Benzo(A)Pireno (µg/L) | 0,01 | 1 | | | | | | | | | | |
| Boro (mg /L B) | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bromato (ug/L BrO3) | 10 | 1 | | | | | | | | | | |
| Cádmio (ug/L Cd) | 5 | 1 | | | | | | | | | | |
| Chumbo (ug/L Pb) | 25 | 1 | | | | | | | | | | |
| Cianetos (ug/L Cn) | 50 | 1 | | | | | | | | | | |
| Cobre (ug/L Cu) | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| Crómio (ug/L Cr) | 50 | 1 | | | | | | | | | | |
| 1, 2 Dicloroetano | 3 | 1 | | | | | | | | | | |
| Enterococos (N.º/250 mL) | 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | 1 | | | | | | | | | | |
| Mercúrio (ug/L Hg) | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Níquel (ug/L Ni) | 20 | 1 | | | | | | | | | | |
| HAP (ug/L) | 0,1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Selénio (ug/L Se) | 10 | 1 | | | | | | | | | | |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | 1 | | | | | | | | | | |
| Tricloroeteno + Tetracloroeteno (ug/L) | 10 | 1 | | | | | | | | | | |
| Thihalometanos (ug/L) | 100 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sulfatos (mg/L SO4) | 250 | 1 | | | | | | | | | | |
| Pesticidas Total (ug/L) | 0,5 | 1 | | | | | | | | | | |