Sistema de Abastecimento da Capeleira e Resort Bom Sucesso (Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda e Resort Bom Sucesso)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		18-Jan	15-Fev	14-Mar	11-Abr	13-Mai	13-Jun	08-Jul	12-Ago	09-Set	07-Out	11-Nov	09-Dez
					Máximo	Mínimo	CARS1	CARS2	CARS3	CARS4	CARS5	CARS6	CARS 7	CARS 8	CARS 9	CARS 10	CARS 11	CARS 12
							Rest. Heliporto – Resort Bom Sucesso	Comp. Esc. Arcos – Bairro dos Arcos	Rua Moinho Velho, n.º 7 – A-da-Gorda	Escola Josefa D'Óbidos – Pinhal	Piscinas – Bairro dos Arcos	Rest. Junto aos reservatórios – Resort Bom Sucesso	Supermercado – A-da-Gorda	Resort Bom Sucesso – Clube de Golfe	JI Público – Bairro dos Arcos	Pinhal – Casa Particular	JI A-da-Gorda	Farmácia – Resort Bom Sucesso
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	12	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	12	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	12	100	100	0,70	0,20	0,30	0,30	0,40	0,30	0,60	0,60	0,40	0,70	0,60	0,30	0,40	0,20
Alumínio (ug/L Al)	200	4	100	100	78	<30		<30			58,0			73,0			78,0	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	4	100	100	0,1	<0,02		0,02			<0,02			0,1			<0,02	
Bactérias aeróbias a 22ºC (UFC/mL)	Sem Alteração	4	100	100	ND	ND		ND			ND			ND			ND	
Bactérias aeróbias a 37ºC (UFC/mL)	Sem Alteração	4	100	100	3,00	ND		3,00			ND			ND			ND	
Condutividade-20ºC (uS/cm)	2500	4	100	100	**110**	98		98			**110**			100			98,0	
Clostridium perfingens (UFC/100 mL)	0	4	100	100	0	0		0			0			0			0,0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	4	100	100	<2	<2		<2			<2			<2			<2	
pH (E. Sorênsen)	6,5-9	4	100	100	8,6	7,9		8,6			8,1			7,9			8,4	
Manganês (ug/L Mn)	50	4	100	100	<15	<15		<15			<15			<15			<15	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02											<0,02	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	4	100	100	1,7	<1		1,3			1,7			1,7			<1	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	4	100	100	<1	<1		<1			<1			<1			<1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	4	100	100	<1	<1		<1			<1			<1			<1	
Turvação (UNT)	4	4	100	100	1,0	<0,5		<0,5			<0,5			<0,5			1,0	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	52	52											52,0	
Benzeno(A)Pireno (µg/L)	0,010	1	100	100	<0,005	<0,005											<0,005	
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	14	14											14,0	
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	<5	<5											<5	
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	<0,01	<0,01											<0,01	
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	43	43											43,0	
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0											0,0	
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	1,1	1,1											1,1	
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<5	<5											<5	
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,01	<0,01											<0,01	
Thihalometanos (ug/L)	100	1	100	100	11	11											11,0	