Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso (Abastece os lugares de Bom Sucesso e Casalito)																		
PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		14-Jan	15-Fev	14-Mar	11-Abr	13-Mai	13-Jun	08-Jul	12-Ago	09-Set	07-Out	11-Nov	09-Dez
					Máximo	Minimo	BS1 Acesso à praia n.º 8 – Praia D'El Rey	BS 2 Café "Aldeia dos Pescadores" - Bom Sucesso	BS 3 Poça Pequena – Casa Particular Bom Sucesso	BS4 Casa particular junto aos escritórios – Pérola da Lagoa	BS5 Clube de Golfe – Praia D'El Rey	BS6 Vila das Vistas – Travessa Arcelino Lopes – Praia D'El Rey	BS 7 Rest. Pérola da Lagoa – Bom Sucesso	BS 8 Rest. De madeira – Bom Sucesso	BS 9 Rua da Barca – Casa Particular Pérola da Lagoa	BS 2 Café "Aldeia dos Pescadores" - Bom Sucesso	BS 11 Café "Dunabar" - Bom Sucesso	BS 5 Clube de Golfe – Praia D'El Rey
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	12	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	12	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	12	100	100	0,70	0,20	0,50	0,50	0,20	0,20	0,40	0,60	0,40	0,70	0,60	0,50	0,70	0,30
Alumínio (ug/L Al)	200	4	100	100	79	<30		<30			79,0			43,0			<30	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	4	100	100	0,12	<0,02		<0,02			<0,02			0,12			<0,02	
Bactérias aeróbias a 22ºC (UFC/mL)	Sem Alteração	4	100	100	ND	ND		ND			ND			ND			ND	
Bactérias aeróbias a 37ºC (UFC/mL)	Sem Alteração	4	100	100	ND	ND		ND			ND			ND			ND	
Condutividade-20ºC (uS/cm)	2500	4	100	100	160	120		160			160			141			120	
Clostridium perfingens (UFC/100 mL)	0	4	100	100	0	0		0			0			0			0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	4	100	100	<2	<2		<2			<2			<2			<2	
pH (E. Sorênsen)	6,5-9	4	100	100	8,1	6,5		6,5			7,40			6,7			8,1	
Manganês (ug/L Mn)	50	4	100	100	<15	<15		<15			<15			<15			<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	4	100	100	<10	<10		<10			<10			<10			<10	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	4	100	100	<1	<1		<1			<1			<1			<1	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	4	100	100	<1	<1		<1			<1			<1			<1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	4	100	100	<1	<1		<1			<1			<1			<1	
Turvação (UNT)	4	4	100	100	<0,5	<0,5		<0,5			<0,5			<0,5			<0,5	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02											<0,02	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	50	50											50	
Antimónio (ug/L Sb)	5,0	1	100	100	<3,5	<3,5											<3,5	
Arsénio (ug /L As)	10	1	100	100	<10	<10											<10	
Benzeno (ug/L Bz)	1,0	1	100	100	<0,5	<0,5											<0,5	
Benzeno(A)Pireno (µg/L)	0,010	1	100	100	<0,005	<0,005											<0,005	
Boro (mg /L B)	1,0	1	100	100	<0,3	<0,3											<0,3	
Bromato (ug/L BrO3)	10	1	100	100	<5	<5											<5	
Cádmio (ug/L Cd)	5,0	1	100	100	<1	<1											<1	
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	15	15											15	
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	<5	<5											<5	
Cianetos (ug/L Cn)	50	1	100	100	<15	<15											<15	
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	<0,01	<0,01											<0,01	
Crómio (ug/L Cr)	50	1	100	100	<2	<2											<2	
1, 2 Dicloroetano	3,0	1	100	100	<0,9	<0,9											<0,9	
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	260	260											260	
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0											0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	100	100	<0,1	<0,1											<0,1	
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	1,2	1,2											1,2	
Mercúrio (ug/L Hg)	1	1	100	100	<0,5	<0,5											<0,5	
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<5	<5											<5	
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,1	<0,1											<0,1	
Pesticidas Total (ug/L)	0,50	1	100	100	<0,025	<0,025											<0,025	
Selénio (ug/L Se)	10	1	100	100	<10	<10											<10	
Cloretos (mg/L Cl)	250	1	100	100	11	11											11	
Thihalometanos (ug/L)	100	1	100	100	11	11											11	
Tricloroeteno (ug/L) + Tetracloroeteno (ug/L)	10	1	100	100	<1,5	<1,5											<1,5	
Sódio (mg/L Na)	200	1	100	100	<5	<5											<5	
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	100	100	<10	<10											<10	