Sistema de Abastecimento do Béltico (Abastece o lugar de Praia D'el Rey)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		18-Jan	15-Fev	14-Mar	11-Abr	13-Mai	13-Jun	08-Jul	12-Ago	09-Set	07-Out	11-Nov	09-Dez
					Máximo	Minimo	BE1 Rua D. Leonor de Aragão – Burgo D. Duarte	BE 2 Hotel Marriot	BE 3 Aldeia de Viriato, n.º 15	BE4 Portaria	BE5 Burgo D.Afonso IV – Rua Pedro Álvares Cabral	BE6 Fase A – Casa Particular	BE 7 Rua D. Leonor de Aragão – Burgo D. Duarte	BE 8 Campos de Ténis	BE 9 Travessa Lopes Sequeira n.º 1	BE 1 Rua D. Leonor de Aragão – Casa Particular	BE 2 Hotel Marriot	BE 3 Aldeia de Viriato – Casa Particular
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	12	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	12	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	12	100	100	0,80	0,10	0,40	0,20	0,10	0,10	0,50	0,80	0,40	0,70	0,40	0,20	0,50	0,20
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	4	100	100	<0,02	<0,02		<0,02			<0,02			<0,02			<0,02	
Bactérias aeróbias a 22ºC (UFC/mL)	Sem Alteração	4	100	100	>300	ND		ND			ND			ND			>300	
Bactérias aeróbias a 37ºC (UFC/mL)	Sem Alteração	4	100	100	>300	ND		ND			ND			ND			>300	
Condutividade-20ºC (uS/cm)	2500	4	100	100	653	360		510			360			401			653	
Cor (Escala Pt/Co)	20	4	100	100	2,6	<2		2,6			<2			2,5			<2	
pH (E. Sorênsen)	6,5-9	4	100	100	7,9	6,9		6,9			7,4			7			7,9	
Manganês (ug/L Mn)	50	4	100	100	48	<15		<15			<15			48			<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	4	100	100	<10	<10		<10			<10			<10			<10	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	4	100	100	1,8	<1		1,8			1,2			1,2			<1	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	4	100	100	<1	<1		<1			<1			<1			<1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	4	100	100	3	<1		<1			<1			<1			3	
Turvação (UNT)	4	4	100	100	2,5	0,95		1,4			0,95			2,5			1,5	
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	51	51											51	
Clostridium perfingens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0											0	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02											<0,02	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	<50	<50											<50	
Antimónio (ug/L Sb)	5,0	1	100	100	<3,5	<3,5											<3,5	
Arsénio (ug /L As)	10	1	100	100	<10	<10											<10	
Benzeno (ug/L Bz)	1,0	1	100	100	<0,5	<0,5											<0,5	
Benzeno(A)Pireno (µg/L)	0,010	1	100	100	<0,005	<0,005											<0,005	
Boro (mg /L B)	1,0	1	100	100	<0,3	<0,3											<0,3	
Bromato (ug/L BrO3)	10	1	100	100	<5	<5											<5	
Cádmio (ug/L Cd)	5,0	1	100	100	<1	<1											<1	
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	6	6											6	
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	<5	<5											<5	
Cianetos (ug/L Cn)	50	1	100	100	<15	<15											<15	
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	<0,01	<0,01											<0,01	
Crómio (ug/L Cr)	50	1	100	100	<2	<2											<2	
1, 2 Dicloroetano	3,0	1	100	100	<0,9	<0,9											<0,9	
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	36	36											36	
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0											0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	100	100	0,1	0,1											0,1	
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	3,4	3,4											3,4	
Mercúrio (ug/L Hg)	1	1	100	100	<0,5	<0,5											<0,5	
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<5	<5											<5	
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,01	<0,01											<0,01	
Pesticidas Total (ug/L)	0,50	1	100	100	<0,025	<0,025											<0,025	
Selénio (ug/L Se)	10	1	100	100	<10	<10											<10	
Cloretos (mg/L Cl)	250	1	100	100	150	150											150	
Thrihalometanos (ug/L)	100	1	100	100	<7	<7											<7	
Tricloroeteno (ug/L) + Tetracloroeteno (ug/L)	10	1	100	100	<1,5	<1,5											<1,5	
Sódio (mg/L Na)	200	1	100	100	160	160											160	
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	100	100	22	22											22	