Sistema de Abastecimento do Béltico (Abastece o lugar de Praia D'el Rey)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		04-Jan	01-Fev	07-Mar	04-Abr	02-Mai	11-Jun	05-Jul	02-Ago	06-Set	04-Out	09-Nov	06-Dez
					Máximo	Minimo	BE1 Casa particular Burgo D. Duarte	BE2 Hotel Marriot	BE3 Casa particular Aldeia de Viriato	BE4 Portaria	BE5 Casa particular Burgo D. Afonso IV	BE6 Casa particular Fase A	BE1 Casa particular Burgo D. Duarte	BE8 Campos de Ténis	BE9 Casa particular Trav. Lopes Sequeira	BE1 Casa particular Burgo D. Duarte	BE2 Hotel Marriot	BE3 Casa particular Aldeia de Viriato
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	12	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	12	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	12	100	100	1,4	<0,10	0,63	0,33	0,50	1,4	0,30	0,20	0,30	0,10	0,60	0,4	<0,1	0,30
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	31	22		22			31							
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	4	100	100	<0,05	<0,02		<0,05			<0,02			<0,02			<0,02	
Bactérias aeróbias a 22ºC (UFC/mL)	Sem Alteração	4	100	100	0	0		0			0			0			0	
Bactérias aeróbias a 37ºC (UFC/mL)	Sem Alteração	4	100	100	1	0		0			0			1			0,0	
Condutividade-20ºC (uS/cm)	2500	4	100	100	590	426		426			460			590			590	
Clostridium perfingens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0									0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	4	100	100	<5,0	<2,0		<5,0			<2			<2			<2	
pH (E. Sorênsen)	6,5-9	4	100	100	7,3	6,7		7,0			6,7			7,0			7,3	
Manganês (ug/L Mn)	50	4	100	100	<15	7,5		7,5			<15			<15			<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	4	100	100	<10	2,7		2,7			<10			<10			<10	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,30	<0,30		<0,30										
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	4	100	100	<1,0	<0,8		<0,8			<1,0			<1,0			<1,0	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	4	100	100	1	<1,0		1			<1,0			<1,0			<1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	4	100	100	1	<1,0		1			<1,0			<1,0			<1,0	
Turvação (UNT)	4	4	100	100	1,9	<0,5		1,9			<0,5			0,7			0,9	
Ferro (ug/L Fe)	200	4	100	100	103	<50		103			<50						68	
Antimónio (ug/L Sb)	5,0	1	100	100	<1,21	<1,21		<1,21										
Arsénio (ug /L As)	10	1	100	100	<2,0	<2,0		<2,0										
Benzeno (ug/L Bz)	1,0	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5										
Benzeno(A)Pireno (µg/L)	0,010	1	100	100	<0,005	<0,005		<0,005										
Boro (mg /L B)	1,0	1	100	100	0,03	0,03		0,03										
Bromato (ug/L BrO3)	10	1	100	100	<2,0	<2,0		<2,0										
Cádmio (ug/L Cd)	5,0	1	100	100	<0,51	<0,51		<0,51										
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	10,7	10		10,7			10							
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	2,2	2,2		2,2										
Cianetos (ug/L Cn)	50	1	100	100	<15	<15		<15										
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	0,011	0,011		0,011										
Crómio (ug/L Cr)	50	1	100	100	<1,2	<1,2		<1,2										
1, 2 Dicloroetano	3,0	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5										
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	61	50		61			50							
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0		0										
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	100	100	<0,4	<0,4		<0,4										
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	8,2	6		8,2			6,0							
Mercúrio (ug/L Hg)	1	1	100	100	0,41	0,41		0,41										
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<2,0	<2,0		<2,0										
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,025	<0,025		<0,025										
Pesticidas Total (ug/L)	0,50	1	100	100	<0,6	<0,6		<0,6										
Selénio (ug/L Se)	10	1	100	100	4	4		4										
Cloretos (mg/L Cl)	250	1	100	100	90	90		90										
Thrihalometanos (ug/L)	100	1	100	100	<20	<20		<20										
Tricloroeteno (ug/L) + Tetracloroeteno (ug/L)	10	1	100	100	<1	<1		<1										
Sódio (mg/L Na)	200	1	100	100	69	69		69										
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	100	100	22	22		22										